



GMINA STRZELCE KRAJEŃSKIE
66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48
tel. 095/763-11-30, fax 095/763-32-94
e-mail: urząd@strzelce.pl
str. inter.: www.strzelce.pl
Regon: 210966763, NIP 599-27-77-199

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
66 - 500 Strzelce Krajeńskie
Aleja Wolności 48
tel. +48 95 763 11 30
faks +48 95 763 3294
e-mail: urząd@strzelce.pl
www.strzelce.pl

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Nr IR.271.2.2018.JL

Strzelce Kraj., dnia 21 lutego 2018 r.

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: **"Wsparcie działań w zakresie ochrony zasobów przyrodniczych i zachowanie równowagi między ofertą turystyczno-rekreacyjną nad Jeziorem Klasztorne Górne w Strzelcach Krajeńskich"**

Zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

Oś 4. Środowisko i kultura Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu

Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu – projekty realizowane poza formułą ZIT

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło pytanie od Wykonawcy.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie:

„Prosimy o potwierdzenie grubości deski kompozytowej, która ma zostać zastosowana na obiekcie. W opisie i na rysunkach podano: deski kompozytowe na pomosty wymiary: 150 x 25 x 2400 mm, natomiast podłoga altany wykonana ma być z desek kompozytowych grubości 32 mm. Czy tylko deski pod altaną mają być grubsze a pozostałe zgodnie z opisem mają mieć 25mm grubości ?”

Odpowiedź:

Obowiązkiem Wykonawcy jest sporządzenie i uzgodnienie rysunków montażowych, wskazujących na wymagane zagęszczenie legarowania desek kompozytowych.

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu, proponowanego Inwestorowi producenta wyrobu budowlanego. Proponowane przez Wykonawcę rozwiązania montażowe podlegają akceptacji inżyniera kontraktu / inspektora nadzoru.

Pod warunkiem zapewnienia właściwego legarowania desek kompozytowych, dopuszcza się zastosowanie desek grubości 25 mm.

BURMISTRZ

Mateusz Feder