



GMINA STRZELCE KRAJEŃSKIE
66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48
tel. 095/763-11-30, fax 095/763-32-94
e-mail: urząd@strzelce.pl
str. inter.: www.strzelce.pl
Regón: 210966763, NIP 599-27-77-199

Nr IR.271.1.2019.JL

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich
66 - 500 Strzelce Krajeńskie
Aleja Wolności 48
tel. +48 95 763 11 30
faks +48 95 763 3294
e-mail: urząd@strzelce.pl
www.strzelce.pl

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Strzelce Kraj., dnia 25 stycznia 2019 r.

Dotyczy zamówienia publicznego pod nazwą: „**Budowa parkingu wraz z drogą dojazdową oraz kanalizacją deszczową do posesji przy ul. Wyzwolenia 13 w Strzelcach Krajeńskich**”

Informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1986) Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

W przedmiarze robót w poz. 16 dotyczącym nawierzchni z kostki brukowej określono obmiar w ilości 468,40 m², natomiast podsumowanie poszczególnych elementów daje obmiar 584,40 m² - różnica wynosi 116 m² tj. tyle ile przewidziano na chodnik. Prosimy o informację, który obmiar przyjąć do sporządzenia oferty.

Odpowiedź:

Nawierzchnia z kostki wynosi 584,40 - w jej skład wchodzi

Jezdnia	m2	281,00
Chodnik/opaska	m2	116,00
Zatoki postojowe	m2	187,40

Pytanie 2

W opisie technicznym na stronie 8 „**Konstrukcja chodnika**” przewidziano jego budowę z płyt ażurowych 60x40 cm gr. 8 cm. W przedmiarze robót płyty ażurowe występują jedynie w poz. 17 w ilości 31 m². Prosimy o wyjaśnienie również tej kwestii.

Odpowiedź:

Chodnik zgodnie z planem sytuacyjnym - kolor żółty należy wykonać z kostki betonowej, płytę ażurową należy wbudować na skarpie zgodnie z rys. 3.1, oraz rys. 2.1 - plan sytuacyjny - kolor brązowy.

BURMISTRZ

Mateusz Feder