

GMINA STRZELCE KRAJEŃSKIE
66-500 Strzelce Krajeńskie, Al. Wolności 48
tel. 095/763-11-30, fax 095/763-32-94
e-mail: urząd@strzelce.pl
str. inter.: www.strzelce.pl
Regon: 210966763, NIP 599-27-77-199

Strzelce Krajeńskie, 29.03.2013 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

„Przebudowa odcinka drogi gminnej Strzelce Krajeńskie – Strzelce Klasztorne.”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 2

Wyjaśnienie treści SIWZ.

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., nr 113 poz. 759 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

W kosztorysie ofertowym poz. 20 jest podany krawężnik betonowy 15x30 cm, natomiast w projekcie budowlanym krawężnik o wymiarach 20x30 cm. Prosimy o określenie prawidłowego wymiaru.

Odpowiedź:

Przypominamy, iż załączony do siwz przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy. Należy w wycenie ująć krawężniki o wymiarach 15x30 cm na zakończeniu zjazdu na granicy pasa drogowego oraz 20x30 cm na pozostałych odcinkach (tak jak określono to w Projekcie Budowlanym).

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Agnieszka Walendzik